



# TAVOLO TECNICO ECOABITA

della  
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Documento tecnico: **DT 08/2007**

Tavolo tecnico Ecoabita: TT – Unico Provincia di Reggio Emilia

Ing. Alex Lambruschi – Comune di Reggio Emilia

Data Documento: 28/12/2007

Oggetto: **Errata corrige sulla classificazione energetica**

## Il Tavolo tecnico

VISTO:

- La Direttiva Europea 2002/91/CEE in sul rendimento energetico dell'edilizia
- Il D.leg 192/2005 e s.m.i. in merito al recepimento della direttiva comunitaria 2002/91/CEE sul risparmio energetico nell'edilizia ed in particolare gli aspetti inerenti il calcolo del fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria
- Le linee guida Ecoabita approvate dagli Enti aderenti e pubblicate in data del presente documento sul sito [www.ecoabita.it](http://www.ecoabita.it)






CONSIDERATO CHE:

- Nella trascrizione del documento ufficiale è stato commesso un errore nella definizione delle classi energetiche per la produzione dell'acqua calda sanitaria

COMUNICA CHE:

La classificazione energetica Ecoabita viene così modificata e approvata in base a quanto precedentemente riportato:

---

	Classe A +	$EPI \leq 15\% EPI_{LIM}$ e $EP_{ACS} \leq 6$ KWh / mq a
	Classe A	$EPI \leq 30\% EPI_{LIM}$ e $EP_{ACS} \leq 6$ KWh / mq a
	Classe B	$EPI \leq 50\% EPI_{LIM}$ e $EP_{ACS} \leq 9$ KWh / mq a
	Classe C	$EPI \leq 70\% EPI_{LIM}$ e $EP_{ACS} \leq 12$ KWh / mq a
	Classe D	$EPI \leq 100\% EPI_{LIM}$ e $EP_{ACS} \leq 18$ KWh / mq a

---

Si rammenta che la classe energetica D si può ottenere solo in caso di riqualificazioni energetiche del parco immobiliare esistente e non per altri interventi.

Il tavolo tecnico Ecoabita provincia di Reggio Emilia: